

1. W jakich budynkach należy zastosować czujki pożarowe?

Informacje na temat zastosowania systemów sygnalizacji pożarowej (SSP) zawarte są w § 28 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719). Wymienione tam zostały w 21 punktach obiekty, w których stosowanie SSP jest wymagane. SSP można także zastosować w innych obiektach, jeżeli właściciel, zarządca lub użytkownik, ewentualnie inna osoba (np. ubezpieczyciel) uzna to za zasadne (np. podniesieniem poziomu bezpieczeństwa pożarowego, obniżeniem składki ubezpieczenia).

2. Kto może prowadzić kontrole przeciwpożarowe?

Czynności kontrolno-rozpoznawcze mogą przeprowadzać strażacy Państwowej Straży Pożarnej, którzy mają co najmniej sześciomiesięczny okres służby stałej, niezbędną wiedzę do przeprowadzania czynności oraz wyższe wykształcenie i zostali upoważnieni przez właściwego komendanta Państwowej Straży Pożarnej. W czynnościach kontrolno-rozpoznawczych mogą brać udział także (ale pod kierownictwem wspomnianych strażaków PSP z wyższym wykształceniem) strażacy Państwowej Straży Pożarnej, którzy mają co najmniej sześciomiesięczny okres służby stałej, niezbędną wiedzę do przeprowadzania czynności oraz stopień aspirancki bez wyższego wykształcenia i zostali upoważnieni przez właściwego komendanta Państwowej Straży Pożarnej lub inne osoby z wyższym wykształceniem, posiadające wiedzę przydatną do przeprowadzenia czynności na terenie kontrolowanego obiektu. Upoważnienie dla tych „innych osób” wydać może tylko właściwy miejscowo Komendant Wojewódzki PSP. Informacje na temat czynności kontrolno-rozpoznawczych zawarte są w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. Nr 225, poz. 1934).

3. Czy budynek mieszkalny musi być wyposażony w gaśnice?

§ 32 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) wymienia obiekty, które powinny być wyposażone w gaśnice. Według zawartego tam zapisu „budynki mieszkalne” kwalifikowane do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV nie muszą być wyposażone w gaśnice.

4. Gdzie i jakie hydranty należy zastosować?

Rozdział 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719), zatytułowany „Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa”, zawiera szczegółowe informacje na temat rodzajów hydrantów (hydrant 25, hydrant 33, hydrant 52 oraz zawór 52) oraz obiektów, które w hydranty (w domyśle „wewnętrzne”) powinny być wyposażone.

Informacje na temat „hydrantów zewnętrznych” zawarte są w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) w Rozdziale 2 oraz w Rozdziale 4.